



REQUISITOS PARA LIGAÇÃO SUBTERRÂNEA

Documentos Complementares

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- ▶ ART - De Execução da Instalação Subterrânea;
- ▶ Autorização do Condomínio p/ Travessia de Rua Particular.

OBS: Segundo a Aneel, é proibida a travessia em vias públicas de entrada subterrânea.

OBS ANEEL_ Art 14 do Ponto de Entrega

- ▶ IX, § 2º: Havendo interesse do Consumidor em ser atendido por ramal de entrada subterrâneo, ..., observadas a viabilidade técnica e as normas da distribuidora, o ponto de entrega se situará na conexão deste ramal com a rede da distribuidora, desde que esse ramal não ultrapasse propriedades de terceiros ou vias públicas, exceto calçadas.
- ▶ IX, § 3º: Na hipótese do parágrafo anterior, o Consumidor assume integralmente os custos adicionais decorrentes e de eventuais modificações futuras, bem como se responsabiliza pela obtenção de autorização do poder público para execução da obra de sua responsabilidade.

DADOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO DA ART

- ▶ Característica da Instalação de Entrega:
 - Instalação Elétrica de BT p/ Fins Industriais; ou
 - Instalação Elétrica de BT p/ Fins Residenciais ou Comerciais;
- ▶ Características da Medição:
 - Ramal de Entrada de Energia Elétrica em BT;
 - Medição Elétrica;
 - Instalação Residencial, Comercial ou Industrial em BT com Medição Única;
 - Instalação Residencial, Comercial ou Industrial em BT com Medição Coletiva; ou
 - Aterramento Elétrico.